

## ПРИКАЗ

09 января 2023г.

№24-од

### **«Об установлении противопожарного режима в ГБОУ СОШ с.Алексеевка»**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ГБОУ СОШ с.Алексеевка противопожарный режим, а именно:
  - 1.1. Допускать к работе новых сотрудников, практикантов и стажеров только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
  - 1.2. Проводить с новыми сотрудниками, практикантами и стажерами вводный противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, а при изменении специфики работы действующих сотрудников обеспечить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.
  - 1.3. Проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно, а также внеплановый и целевой инструктажи в случаях, установленных Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
  - 1.4. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму руководителя и лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности в ГБОУ СОШ с.Алексеевка в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, согласно графику.
  - 1.6. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории ГБОУ СОШ с.Алексеевка.
  - 1.7. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия, электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять конструкции электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) неисправными электронагревательными приборами, электроприборами, не имеющими устройств тепловой защиты.

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях и на территории ГБОУ СОШ с.Алексевка.

1.9. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ГБОУ СОШ с.Алексеевка.

1.10. Ежедневно после окончания работы выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.11. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) выводить из здания персонал, оборудовать место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осматривать место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.12. Работникам ГБОУ СОШ с.Алексеевка по окончании рабочего дня перед закрытием помещений:

- обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- производить противопожарный осмотр помещений в соответствии с Памяткой "Проведение противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего дня".

1.13. Ответственным за пожарную безопасность Николаевой И.В., Булавиной В.Н., Ненашевой Т.А., Кутеповой М.А., Лопатиной Г.В., Макаровой М.А., Спиридоновой Е.М.:

- осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками ;
- проводить противопожарный инструктаж работников;
- осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом "Об ограничении курения табака";
- осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности;
- осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных систем и эвакуационных выходов;
- осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств пожаротушения;
- осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий;
- осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации;

- осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;
- проводить осмотр здания, помещений и территории ГБОУ СОШ с.Алексеевка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности;
- осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях обеспечения пожарной безопасности ГБОУ СОШ с.Алексеевка, обучения мерам пожарной безопасности работников и противопожарной пропаганды.

1.14. Работникам ГБОУ СОШ с.Алексеевка - в случае возникновения пожара:

- сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или с сотового телефона 112;
- обесточить электросеть здания рубильником;
- оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все доступные эвакуационные пути и выходы;
- по возможности приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;
- по возможности организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С приказом ознакомлены:

*Чередникова*  
 \_\_\_\_\_  
*Николаева*  
 \_\_\_\_\_  
*Булавина*  
 \_\_\_\_\_  
*Ненашева*  
 \_\_\_\_\_  
*Кутепова*  
 \_\_\_\_\_  
*Лопатина*  
 \_\_\_\_\_  
*Макарова*  
 \_\_\_\_\_  
*Спиридонова*  
 \_\_\_\_\_

/Е.А.Чередникова/

/И.В.Николаева/

/В.Н.Булавина/

/Т.А.Ненашева/

/М.А.Кутепова/

/Г.В.Лопатина/

/М.А.Макарова/

\*/Е.М.Спиридонова/