

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского  
Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района  
Алексеевский Самарской области структурное подразделение детский сад «Светлячок»  
446640, Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 25А  
Тел., факс (846-71) 2 -25-99; эл. почта [alks\\_doo\\_svet@samara.edu.ru](mailto:alks_doo_svet@samara.edu.ru)

### АКТ (СПРАВКА)

#### об итогах проведения тренировки по эвакуации и ликвидации условного задымления объекта

Во исполнение приказа директора № 336-од от "19" сентября 2022 года "О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара" на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага задымления в столовой ГБОУ СОШ с. Алексеевка детский сад «Светлячок» 20.09.2022г в 12 ч 30 мин. 20сек.

Возникновение очага задымления было обнаружено поваром детского сада которая незамедлительно проинформировала заведующего детским садом и вызвала по телефону пожарную охрану, указав место и адрес возникновения пожара. Секретарь детского сада по его поручению продублировала вызов пожарной охраны по телефону).сотрудником столовой была включена кнопка ИПР.

В 12 ч 31 мин. 00 сек. включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, продублировано сообщение в пожарную охрану о месте, адресе возникновения и характеристиках пожара.

В 12 ч 33 мин. 15 сек. заведующей детским садом Булавиной В.Н., отдано указание рабочему - отключить электроснабжение на щитках, расположенных в коридорах. .

В 12 ч 32 мин. 00 сек. начата общая эвакуация учащихся и персонала.




В 12 ч 35 мин. 12 сек. . эвакуация завершена

В 12ч 35мин. 00 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 12 ч 37 мин. 16 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта. В эвакуации участвовали: дети (110.), сотрудники (33.). всего (158).

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором школы, Чередниковой Е.А. отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

начальник штаба ГО ГБОУ СОШ с.Алексеевка  Е.А.Чередникова  
старший воспитатель  В.Н.Булавина  
уполномоченный по ГО и ЧС  П.В.Макеев